



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

HORA: 17:39

DATA: 05/09/2007

UFFE/SILAP/PP005

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08109/2007

LUCIO SILVA CAVADA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

Processo No.:

Sector Responsavel : 02.03.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

QUANT.: 00001  
Tombo: 00186160 A  
00186160  
Cod. 8894001003  
Plan: atowel  
Des. SE12  
Super: 200701E91350  
Total: 1049,75

Discriminacao: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 18. 000 BTUS/H, SOMENTE AR FRIO, CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, CABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, VAZAO DE AR DE, NO MAXIMO, 800 M3/H, SELO PROCEL NIVEL A

Marca: Modelo: AG18F Cor: CINZA Chassi: Serie: 71300080

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 05 de setembro de 2007

CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


PAG.: 1  
HORA: 17:39  
DATA: 05/09/2007

UFFS/SII/AP/PP/05

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 06110/2007

Processo No.:

Setor Responsável : 02.09.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE


  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.: 00001 Discriminação: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 18. 000 BTUS/H, SOMENTE AR FRIO,  
Tombo: 00186161 A CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, GABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO,  
00186161 BAIXO NIVEL DE RUÍDO, VAZAO DE AR DE, NO MAXIMO, 800 M3/H, SELO PROCEL NIVEL A  
Cod.: 5226001000  
P. ativel  
Desp.: 521P  
Empen: 2007NE91350  
Total: 1693,75

Marca: Modelo: AG18F Cor: CINZA Chassis: Serie: 71300075

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 05 de setembro de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 17:39  
DATA: 05/09/2007

UFFS/RTI/PP/RP005

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08111/2007

*Lucio Silva Cavaca*

LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

Processo No.:

Setor Responsável: 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

QUANT.: 00001  
Tombo: 00186162 A  
00186162  
Cod: 8806001002  
Estat: wal  
Esp: 1212  
Banco: 80070291359  
Ano: 1993, 75

Discriminação: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 18. 000 BTUS/H, SOMENTE AR FRIO, CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, GABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, VAZAO DE AR DE, NO MAXIMO, 600 M3/H, SELO PROCEL NIVEL A

Marca: Modelo: AG16F Cor: CINZA Chassi: Serie: 71300099

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Usteria, 05 de setembro de 2007

*Carlos Alberto Redins*

CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG. 1  
HORA: 17:46  
DATA: 05/09/2007

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08112/2007

LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

Processo No.:  
Setor Responsavel: 02.02.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

QUANT: 000001  
Tombo: 00184143 A  
00184143  
Cod.: 8924001000  
Plac: nivel  
Disp: 4B10  
Empen: 000705P1350  
Total: 1890,75

Discriminacao: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 18.000 BTUS/H, SOMENTE AR FRIO, CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, GABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, VAZAO DE AR DE, NO MAXIMO, 800 M3/h, SELO PROCEL NIVEL A

Marca: Modelo: A0187 Cor: CINZA Chassi: Serie: 65000084

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

vitoria, 05 de setembro de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORAS: 17:49  
DATA: 05/09/2007

UFES/SIL/PA/49905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08113/2007

LUCIO SILVA CAVACH  
Diretor da Divisao de Patrimonio

Processo No:  
Setor Responsavel: 02.03.00.00 00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

QUANT: 00001  
Tomb: 00184134 A  
00184144  
Cod.: 0226001002  
Pl: itavel  
Desc: 0212  
Espec: 0007MF91350  
Total: 1090,75

Descrição: CLASSEADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 18. 000 BTUS/H, SOMENTE AR FRIO, CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, GABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, VAZAO DE AR DE, NO MAXIMO, 600 M3/H, SELO PROCEL NIVEL A

Marca: Modelo: ARIEFINE Car: 00004 Chassi: Serie: 71300111

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 05 de setembro de 2007

CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UFFS/SILAP/SP905

HORA: 17:40  
DATA: 05/09/2007

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 98116/2007

Processo No.:

Setor Responsável : 02.05.00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

*[Assinatura]*  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT. 000001  
Tipo: 00104167 A  
00104167  
Cod. : 0024001000  
Pla. preceval  
Desp. 1212  
Empen: 0007NE91050  
Total: 1093,75

Discriminação: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 18. 000 BTUS/H, SOMENTE AR FRIO, CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, GABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, VAZÃO DE AR DE, NO MÁXIMO, 800 M3/H, SELO PROCEL NIVEL A

Marca: Modelo: AG18F Cor: CINZA Chassi: Série: 65000156

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 05 de setembro de 2007

*[Assinatura]*  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO


PAG.: 1  
HORA: 17:41  
DATA: 05/09/2007

UFES/SILAP/PP05

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08117/2007

Processo No.:

Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE


  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.:00001 Discriminacao: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 18. 000 BTUS/H, SOMENTE AR FRIO,  
Tombo: 00186168 A CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, GABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO,  
00186168 BAIXO NIVEL DE RUIDO, VAZAO DE AR DE, NO MAXIMO, 800 M3/H, SELO PROCEL NIVEL A  
Cod.: 5226001003  
Plano: 5212  
Det.: 5212  
Empen: 2447NE91356  
Total: 1093,75

Marca: Modelo: AG18F Cor: CINZA Chassi: Serie:71300088

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 05 de setembro de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


PAG.: 1  
HORA: 17:41  
DATA: 05/09/2007

UFES/61LAP/MP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08118/2007

Processo No.:

Sector Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio


QUANT: 00001  
Tombo: 00186169 A  
00186169  
Cod.: 5226001600  
Plan:avel  
Disp.: 3212  
Empen: 2007NE91350  
Total: 1093,75

Discriminacao: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 18. 000 BTUS/H, SOMENTE AR FRIO, CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, GABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, VAZAO DE AR DE, NO MAXIMO, 900 M3/H, SELO PROCEL NIVEL A

Marca: Modelo: AG18F Cor: CINZA Chassi: Serie:71300046

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 05 de setembro de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Sedor





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 17:41  
DATA: 05/09/2007

UFES/SILAR/RP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 06119/2007

Processo No.:  
Setor Responsavel : 02.05.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

LUCIO SILVA ZAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.: 00001 Discriminacao: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 18. 000 BTUS/H, SOMENTE AR FRIO,  
Tombo: 00186170 A CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, GABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO,  
00186170 BAIXO NIVEL DE RUIDO, VAZAO DE AR DE, NO MAXIMO, 800 M3/H, SELO PROCEL NIVEL A  
Cod.: 5206001003  
PJ Retavel  
Del.: 5212  
Espec: 00070E91350  
Total: 1093,75

Marca: Modelo: 4G18F Cor: CINZA Chassi: Serie: 71300079

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 05 de setembro de 2007

  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 17:41  
DATA: 05/09/2007

UFES/GILAP/RP965

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08120/2007

LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

Processo No.:

Setor Responsável: 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

QUANT: 00001  
Tombo: 00186171 A  
00186171  
Esp: 5206001003  
Pla: [incompleto]  
Disp: 5213  
Spec: 20070591346  
Total: 1093,35

Discriminação: CONDICIONADOR DE AR PARA JANELA, POTENCIA DE 18. 000 BTUS/H, SOMENTE AR FRIO, CONTROLE MECANICO, 03 VELOCIDADES, GABINETE DESLIZANTE, COMPRESSOR ROTATIVO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, VAZAO DE AR DE, NO MAXIMO, 800 M3/H, SELO PROCEL NIVEL A

Marca: Modelo: AG18F Cor: CINZA Chassi: Serie:71300187

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 05 de setembro de 2007

CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 15:39  
DATA: 12/09/2007

UFES/SILAP/PP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08122/2007

Processo No.:

Setor Responsavel : 02.08.00.00.00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

*Lucio Silva Cavaca*  
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.: 00001 Discriminacao: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE INTERNA  
Tombo: 00185050 A  
00185050  
Cod.: 2504007017  
Plaquetavel  
Dep.: 5212  
Emp.: 007NE91351  
Total: 0,01

Marcas: KOMECC Modelo: KOS09FC-02 Cor: BRANCO Chassi: Serie:130156

QUANT.: 00001 Discriminacao: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE 9. 000 BTUS, 03 VELOCIDADES,  
OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO, TENSAO 220, 60 HZ, MONOFASICO, CONSUMO  
Tombo: 00186199 A APROXIMADO DE 950 WATTS, 4,4 A, DISJUNTOR 20 A, CONTROLE COM FIO, DRENO DO  
00186199 EVAPORADOR  
Cod.: 5224001016  
Plaquetavel  
Dep.: 5212  
Emp.: 007NE91351  
Total: 897,99

Marcas: KOMECC Modelo: KOS09FC-02 Cor: BRANCO Chassi: Serie:120181

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 12 de setembro de 2007

*Carlos Alberto Redins*  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 15:39  
DATA: 12/09/2007

UFFS/SILAP/SP/06

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 00123/2007

Processo No.:

Setor Responsável: 02.02 00.00.00 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

*Rob Machado*  
LUCIO SILVA DAVACA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

QUANT: 00001  
Tombo: 0015005: 0  
Cod.: 04180051  
Cod.: 2526007017  
Playstavel  
Resp.: 5212  
Emp: 2007NE91051  
Total: 0,01

Descrição: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE INTERNA

Marca: KUMCO Modelo: KMS09FC-02 Cor: BRANCO Chassi: Serie:1300404

QUANT: 00001  
Tombo: 00160200: 0  
Cod.: 04180200  
Cod.: 5226001016  
Playstavel  
Resp.: 5212  
Emp: 2007NE91051  
Total: 597,99

Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE 9. 000 BTUS, 03 VELOCIDADES, OPERAÇÃO: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, TENSÃO 220V, 60 HZ, MONOFÁSICO, CONSUMO APROXIMADO DE 950 WATTS, 4, 4 A, DISJUNTOR 20 A, CONTROLE COM FIO, DRENO DO EVAPORADOR

Marca: KUMCO Modelo: KMS09FC-02 Cor: BRANCO Chassi: Serie:1200402

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 12 de setembro de 2007

*Carlos Alberto Redins*  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp. pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 15:39  
DATA: 12/09/2007

UFES/STLAP/RPP05

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08124/2007

LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

Processo No :  
Setor Responsavel : 02.03.03 00 02 CENTRO DE CIENTIAS DA SAUDE

QUANT: 00001 Discriminacao: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE INTERNA  
Tombo: 00185052 A  
00185052  
Cod.: 8526007017  
Plaquetavel  
Desp: 5212  
Espes: 8007NE91351  
Total: 0,01

Marca: KONECO Modelo: K0307FC-02 Cor: BRANCO Chassi: Serie:130399

QUANT: 00001 Discriminacao: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE 9. 000 BTUS, 03 VELOCIDADES,  
Tombo: 00186201 A OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO, TENSAO 220, 60 HZ, MONOFASICO, CONSUMO  
00186201 APROXIMADO DE 950 WATTS, 4,4 A, DISJUNTOR 20 A, CONTROLE COM FIC, DRENO DO  
Cod.: 8226001016 EVAPORADOR  
Plaquetavel  
Desp: 5212  
Espes: 8007NE91351  
Total: 897,99

Marca: KONECO Modelo: K0309FC-02 Cor: BRANCO Chassi: Serie:120047

Declaro que recebi e vou ter a cargo o bem acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 12 de setembro de 2007

CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Setor.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1  
HORA: 15:39  
DATA: 12/09/2007

UFES/STLAP/MP905

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 03125/0907

*Rob Machado*  
LUCIO SILVA CAVADA  
Diretor da Divisão de Patrimônio

Processo No:  
Setor Responsável: 02.09.00.00.00 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DA SAÚDE

QUANT: 00001 Discriminação: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE INTERNA  
Tombo: 00182000 A  
A: 00182000  
Cod: 5226001017  
Plaqueável  
Dep: 5212  
Emp: 00070591051  
Total: 0,01

Marca: KONECO Modelo: K0309FC-02 Cor: BRANCO Chassi: Serie:130393

QUANT: 00001 Discriminação: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE 9. 000 BTUS, 03 VELOCIDADES,  
Tombo: 00184202 A OPERADOR: REFRIGERACAO E VENTILACAO, TENSAO 220, 60 HZ, MONOFASICO, CONSUMO  
A: 00184202 APROXIMADO DE 950 WATTS, 4,4 A, DISJUNTOR 20 A, CONTROLE COM FIO, DRENO DO  
Cod: 5226001016 EVAPORADOR  
Plaqueável  
Dep: 5212  
Emp: 00070591051  
Total: 897,99

Marca: KONECO Modelo: K0609FC-02 Cor: BRANCO Chassi: Serie:120145

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 12 de setembro de 2007

*Carlos Alberto Redins*  
CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Setor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UFES/01/LAP/RF105

15/09/2007

TERMO DE RESPONSABILIDADE No. 08126/2007

Processo No :  
Setor Responsável : 08.05 00.00 00 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

pl   
LUCIO SILVA CAVACA  
Diretor da Divisao de Patrimonio

QUANT.: 00001 Discriminacao: CONDICIONADOR DE AR COM UNIDADE INTERNA  
Tomb.: 00185054 0  
00185054  
Cod.: 2006007017  
Plaqueavel  
Desc.: 5212  
Em.: 2007NE91351  
Total: 0,01

Marca: KORECO Modelo: KJ609FC-02 Cor: BRANCO Chassi: Serie:130684

QUANT.: 00001 Discriminacao: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE 9. 000 BTUS, 03 VELOCIDADES,  
Tomb.: 00185203 0 OPERADO: REFRIGERACAO E VENTILACAO, TENSAO 220, 60 HZ, MONOFASICO, CONSUMO  
00185203 APROXIMADO DE 900 WATTS, 4,4 A, DISJUNTOR 20 A, CONTROLE COM FIO, DRENO DO  
Cod.: 2006001016 EVAPORADOR  
Plaqueavel  
Desc.: 5212  
Em.: 2007NE91351  
Total: 897,95

Marca: KORECO Modelo: KJ609FC-02 Cor: BRANCO Chassi: Serie:130176

Declaro que recebi o material acima especificado, pelo qual me responsabilizo.

Vitoria, 12 de setembro de 2007

CARLOS ALBERTO REDINS - 014265  
Resp.pelo Setor